

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No.

Dated: 12/08/2021

Certified that the Sunbeam School Babatpur Pandeypur ( Berwan) Harahua, Varanasi comprised of Ground floor and 1 upper floor owned/occupied by Sunbeam School Babatpur have complied with the Building Bye Laws in accordance with rule of State, and incorporate the provisions of building safety as specified in National Building Code 2005, 2016 and as amended thereafter and has been verified by the Executive Engineer (concerned officer) on ..... (date of inspection) in the presence of R. P. Chauhey ..... (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the said above building/premises is safe and fit for running School with effect from 14/03/2018 for a period of ten years in accordance with rules.

Issued on 12/08/2021 at Varanasi by

Signature with Seal: R. P. Chauhey

Authority: Executive Engineer

Designation: अधिसारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड भवन लो०नि०वि०  
वाराणसी

To  
Sunbeam School Babatpur  
Pandeypur ( Berwan), Harahua,  
Varanasi- 221105

R. P. Chauhey  
PRINCIPAL  
(SUNBEAM SCHOOL BABATPUR)  
Pandeypur (Berawan), Harahua  
Varanasi

R. P. Chauhey  
MANAGER  
(SUNBEAM SCHOOL BABATPUR)  
Pandeypur (Berawan), Harahua  
Varanasi



विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (NBC)/अग्नि से सुरक्षा सम्बंधी चेकलिस्ट  
सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0सी0 विद्यालय (कक्षा 6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

| क्रमांक | सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु   | जाँच आख्या |
|---------|--|------------|
|         | भवन की चेकलिस्ट  |            |
| 1       | क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत-आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बना है।  | हाँ        |
| 2       | क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है।   | हाँ        |
| 3       | क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है।  | नहीं       |
| 4       | क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी0) है।   | हाँ        |
| 5       | क्या भवन के चारों तरफ 6.00 मी0 खुला स्थान है।  | हाँ        |
| 6       | क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है भवन में सेट बैंक में पार्किंग है।   | हाँ        |
| 7       | क्या भवन का ओरिएन्शन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है।   | हाँ        |
| 8       | क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी0 है।   | हाँ        |
| 9       | क्या भवन की छत आर.सी.सी. की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी।                | हाँ        |
| 10      | क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है।  | हाँ        |
| 11      | क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है ?   | नहीं       |
| 12      | क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्ष से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0मी0) है ?  | हाँ        |
| 13      | क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.00मी0 एवं ऊचाई 4.50 मी0 है ?                                  | हाँ        |
| 14      | क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्ष क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ? | हाँ        |
| 15      | क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?   | हाँ        |
| 16      | क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.00मी0 ऊचाई 2.0मी0) है?   | हाँ        |
| 17      | क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है, तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?                                     | हाँ        |
| 18      | क्या एक मंजिला से अधिक ऊचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?                                     | हाँ        |
| 19      | क्या भवन में अग्निषामक यंत्र (Fire Extinguisher) उचित स्थान पर लगे हैं ?   | हाँ        |
| 20      | क्या भवन में फर्स्ट एण्ड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First air Fire Fighting Appliance) की व्यवस्था है?                            | हाँ        |
| 21      | क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?                                       | हाँ        |
| 22      | क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है ?   | हाँ        |

R.P. Chaubey

सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड भवन, लो०नि०वि०  
वाराणसी

अभियन्ता  
निर्माण खण्ड भवन, लो०नि०वि०  
वाराणसी

PRINCIPAL  
SUNBEAM SCHOOL BABATPURI  
Pandeypur (Berawan), Harahua  
Varanasi

MANAGER  
SUNBEAM SCHOOL BABATPURI  
(Berawan), Harahua